



Warszawa 09.12.2020 r.

WAK.261.118.2020.MKB.5

WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Dostawę i montaż 1 szt. fabrycznie nowego klimatyzatora w pomieszczeniu archiwum w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Zamawiający informuje, że w dniu 09.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęło następujące pytanie:

Proszę o określenie wymaganej przez zamawiającego "znamionowej mocy chłodniczej". W Państwa przypadku są dwie możliwości 3,5kW które pokryje swoją mocą pomieszczenie dobrze zaizolowane lub 5kW które będzie z zapasem mocy i nie będzie podlegało nadmiernemu zużyciu (nadmiernemu wyeksploatowaniu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że określa wymaganą „znamionową moc chłodniczą” urządzenia na nie mniejszą niż 5 kW.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega zmianie.**

