



## REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa  
tel. +48 (0) 22 556 56 00  
faks +48 (0) 22 556 56 02  
[www.warszawa.rdos.gov.pl](http://www.warszawa.rdos.gov.pl)

Warszawa, 27 wrzesień 2017 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy rozwiązania technicznego na potrzeby bezpieczeństwa przeciw pożarowego istniejącej instalacji wodnej w hydroforni w celu zapewnienia podniesienie ciśnienia wody w instalacji ppoż. i rozdzielającego część instalacji na potrzeby bytowe od części instalacji ppoż.

#### **I. Informacje ogólne:**

Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

#### **II. Nazwa i adres zamawiającego**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  
u. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa  
NIP 525 24 38 388

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

poniedziałek – piątek (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00

Osoba do kontaktu: Krzysztof Grzelka, mail: [krzysztof.grzelka.warszawa@rdos.gov.pl](mailto:krzysztof.grzelka.warszawa@rdos.gov.pl)

#### **III. Opis przedmiotu zamówienia**

W budynku siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3 funkcjonuje instalacja hydrantów przeciwpożarowych, służących w razie wystąpienia pożaru do prowadzenia wstępnych działań gaśniczych.

Badania wydajności i ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonane przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego w grudniu 2016 r oraz lipcu 2017 r wykazały następujące wartości:

Lp.	lokalizacja	ciśnienie statyczne MPa		ciśnienie dynamiczne MPa		wydajność [dm <sup>3</sup> /s]	
		przeгляд XII'16	przeгляд VII'17	przeгляд XII'16	przeгляд VII'17	przeгляд XII'16	przeгляд VII'17
HP 1	piwnica DN25	0,35		0,17		2,39	
HP 2	parter DN52	0,37	0,25	0,15	0,20	2,24	2,59
HP 3	II piętro DN52	0,32		0,12		2,00	
HP 4	III piętro DN52	0,29		0,10		1,83	
HP 5	IV piętro DN52	0,27		0,09		1,73	
HP 6	V piętro DN 52	0,25	0,15	0,06	0,08	1,42	1,64

Instalacja kończy się na wysokości V piętra, tj. ok. 22 m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w § 22 zostały określone minimalne wartości wydajności:

„ 1. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

- 1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm<sup>3</sup>/s;
- 2) dla hydrantu 33 - 1,5 dm<sup>3</sup>/s;
- 3) dla hydrantu 52 - 2,5 dm<sup>3</sup>/s;
- 4) dla zaworu 52 - 2,5 dm<sup>3</sup>/s. ”

Celowym jest doposażenie istniejącej instalacji wodnej hydroforni w rozwiązanie techniczne typu zestaw hydroforowy zbudowany z pomp podnoszących ciśnienie i zawór priorytetu rozdzielający część instalacji na potrzeby bytowe od części instalacji na potrzeby bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Przedmiotem zamówienia jest zaproponowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie kompletnego rozwiązania technicznego, które spowoduje uzyskanie w instalacji parametrów wymaganych §22 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010 nr. 109, poz.719], a także wykonanie i dostarczenie dokumentacji w tym protokołu badania wydajności i ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonanej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego stwierdzającym uzyskanie wartości wydajności, określonych §22 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz z projektem powykonawczym oraz szkoleniem obsługi Zamawiającego jeżeli wymagać tego będzie zaproponowane rozwiązanie.

Wszystkie urządzenia, materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe, a ponadto urządzenia posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Polski i Unii Europejskiej.

#### **IV. Warunki realizacji zamówienia**

- Termin realizacji zamówienia do **30 listopada 2017 r.**
- Przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić co najmniej **24 miesięcznej** gwarancji na dostarczone urządzenia, materiały i robociznę.
- Protokół badania wydajności i ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonane przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego **stwierdzający uzyskanie wartości wydajności**, określonych §22 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, będzie załącznikiem do Protokołu Odbioru.

#### **V. Przyjęte kryteria oceny ofert**

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie brał pod uwagę:

- cenę złożonej oferty.

#### **VI. Warunki stawiane wykonawcom**

Przedsiębiorca powinien posiadać:

- zdolność techniczną i zawodową w tym dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych;
- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż potrzebnej do wykonania przedmiotu zamówienia,

## **VII. Sposób przygotowania oferty**

Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza, Warszawa 00-015 do dnia **10 października 2017 r. do godz. 15.00.**

## **VIII. Warunki umowy**

Patrz - wzór umowy.

## **IX. Pozostałe postanowienia**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a. wzywania do składania wyjaśnień co do treści złożonej oferty,
  - b. prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
  - c. zmiany warunków postępowania oraz odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny,
2. Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekzarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz uzyskała wpis do rejestru EMAS. W związku z powyższym od Wykonawcy oczekujemy zapoznania się z Polityką Środowiskową naszego urzędu dostępną na serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, a w trakcie realizacji umów respektowanie obowiązujących przepisów służących ochronie środowiska.