

**Protokół Odbioru nr \_\_\_\_**

sporządzony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, dnia \_\_/\_\_/2017 roku w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia wykonanego przez

\_\_\_\_\_ w budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Warszawie na podstawie umowy RDOŚ/\_\_\_\_/2017 z dnia \_\_\_\_ / października 2017 r

Komisja odbioru Zamawiającego w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

oraz w obecności inspektora nadzoru:

1. \_\_\_\_\_

przeprowadziła w dniu \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017 roku, zgłoszony przez Wykonawcę w dniu \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017 r), odbiór **Przedmiotu umowy**.

Po zapoznaniu się z zamontowanymi urządzeniami i materiałami, zakresem wykonanych prac oraz zapoznaniu się z „Protokołem badania wydajności i ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonanym przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego stwierdzającym uzyskanie wartości wydajności, określonych §22 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) stanowiącym załącznik do Protokołu Odbioru, Komisja stwierdza co następuje:

1. Przedmiot zamówienia wykonany został zgodnie z umową i ofertą wykonawcy z dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017 r pod względem technicznym dobrze / źle\*, z wadami wymienionymi w załączniku nr 3.1 , które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017 r.

2. Termin wykonania umowy został dotrzymany / przekroczony\* o \_\_\_\_\_ dni z powodu \_\_\_\_\_

3. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego zostały przeszkolone, co stanowi załącznik nr 3.2

Komisja postanowiła:

1. Uznać prace za wykonane bez wad i odebrać od Wykonawcy.

2. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_ r.

Zastrzeżenia i uwagi Komisji:

---

---

---

Na tym odbiór został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.

Podpisy:

**I. Członkowie Komisji:**

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

**II. Przedstawiciele Wykonawcy:**

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

**III. Inspektor Nadzoru:**

1 \_\_\_\_\_

Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę:

---

---

---

---

---

---

Załączniki:

załącznik - „Protokół badania wydajności i ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonanym przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego stwierdzającym uzyskanie wartości wydajności, określonych w §22 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719)”

nr 3.1 - „Wady w przedmiocie zamówienia i terminy ich usunięcia.”

nr 3.2 – „Lista osób przeszkolonych przez Wykonawcę i zakres szkolenia”



