



- A – oprawa typu plafon nastropowa 36W, IP–44
- ⌢ B – oprawa świetłówkowa typu kinkiet 1x18W, IP–44
- ⌢ – łącznik instalacyjny, 10A, 230V, IP–20
- ⌢ – łącznik instalacyjny, 10A, 230V, IP–44

UWAGI:
– oprawy i wentylatory zasilić z najbliższej istniejącej
puszki instalacyjnej oświetleniowej



RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 02-695 Warszawa ul. Orzydoka 8 m.81 Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112 tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl	
Obiekt:	PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SIEDZIBY RDOŚ W WARSZAWIE WARSZAWA UL. SIENKIEWICZA 3
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ POZIOM +3
Projektowa³:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84
Opracowa³:	mgr inż. Joanna Jaświłko
Sprawdzi³:	mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St. 239/86
Data:	Stadium: Skala: Nr rysunku:
07.2015	P.B.W 1:50 E-32/15-01

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV